

S = 1 : 30





남한산성 총인처리시설 기계배치평면도

S = 1 : 30

NOTE

1. 기 준 : -----
 2. 교체 및 신설 : -----
- 기존시설의 교체공사로서 공사전 충분한 현장조사 후 연결 배관 및 기자재 설치는 현장 여건에 맞추어 유지관리 공간이 확보 되도록 공사 감독관 협의 후 시공 할 것.

개선사항

기기번호	종 류	수량	비고
M-8-1	총인처리 설비	1	상부스크래퍼 교체 미세기포장치 등 오버홀

1. 교반기 연속기 교체
2. 슬러지 제거장치 교체 (비금속 재질, 구동장치 변경)
3. 공기 용해 접촉장치 교체
4. 미세기포 노즐 교체
5. 스트레이너 설치
6. 금속조원조 설치
7. 2차 전기공사

